

А К Т
на гидравлическое испытание трубопроводов

г. Павлодар

«11» июня 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ТОО «Павлодарские тепловые сети» Начальник ЮСР Кондратюк В.В., начальник ЮМУ Ващенко Н.Н.
и представитель Жуматов А.Т. главный инженер
составили настоящий акт в том, что на участке от У021
до УТР 54, 59 трассы
протяжением _____
произведено гидравлическое испытание трубопроводов пробным давлением _____
6 кг·см² в течение 10 мин. с наружным
осмотром при давлении 6 кг·см²

ПРИ ЭТОМ ОБНАРУЖЕНО

Нагревание давление норм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На участке от У021 до УТР 54, 59 трубопроводы находятся в нормальном состоянии,
и утечек нет.

Начальник ЮСР Кондратюк В.В.

Начальник ЮМУ Ващенко Н.Н.

Представитель ЖКХ Жуматов А.Т.