

Комментарий АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» о происшествии в с. Трофимовка

В с. Трофимовка Качирского района Павлодарской области на комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 10/0,4 кВ № 26 попал под напряжение Жаяс Оразбай, 2006 г.р. Поражение электрическим током произошло, когда мальчик залез на крышу КТП и взялся рукой за провод 10 кВ.

Условия эксплуатации КТП в с. Трофимовка соответствуют требованиям «Правил устройства электроустановок Республики Казахстан» (ПУЭ РК). Электрическое оборудование КТП находится в закрытом металлическом корпусе, типа киоск, установленном на бетонных блоках, оснащено предупреждающими знаками, двери надежно закрыты на замки. Согласно требованиям ПУЭ РК закрытые трансформаторные подстанции ограждений не требуют.

Расследованием данного происшествия занимаются правоохранительные органы. Работники Качирского района электрических сетей АО «ПРЭК» оказывают всяческое содействие в расследовании случившегося.

АО «ПРЭК» выражает искреннее сочувствие родным и близким Жаяса Оразбая.

Отдел по связям с общественностью АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
Тел./факс: +7 7182 39-98-50
улица Кривенко, 27
г. Павлодар, 140000
pr@pavlodarenergo.kz, www.pavlodarenergo.kz

